




**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W RACIBORZU**  
ul. Reymonta 8  
47-400 Racibórz

PZ.5514.13.2019




B01-2019-21652

Racibórz, dnia 03.09.2019 r.



**Prezydent Miasta Racibórz**  
ul. Stefana Batorego 6  
47 – 400 Racibórz



*Yu*  
*06.09.19*

Dot.: pisma nr IU.6721.2.2019 z dnia 23.08.2019r. (wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w dniu 26.08.2019r.) w sprawie przedstawienia opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych przy ulicy Franciszka Siwonia w Raciborzu, dz. nr 35/14, obręb Ostróg.

W nawiązaniu do treści ww. pisma dotyczącego przedstawienia opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych przy ulicy Franciszka Siwonia w Raciborzu, dz. nr 35/14, obręb Ostróg informuję, co następuje.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zwraca uwagę, aby uwzględnić w fazie projektowania ww. terenów wymogi dotyczące zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych oraz dróg pożarowych.

Wyżej wymienione wymogi są ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030).

**KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Raciborzu**

*mf. bryg. mgr inż. Jerostaw Ceglarek*

Otrzymują:

1. adresat;
2. a/a.